

## Raportul unic de verificare<sup>1</sup>

**Proiect: RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA OBIECTIVULUI CU STATUT ISTORIC – MOARA CU ABURI, PE TERENUL CU N.C. 4343108220 SITUAT ÎN RAIONUL HÎNCEȘTI, COM. MEREȘENI, S.MEREȘENI**

**Certificat de urbanism** nr. 6 din 02.08.2021, eliberat de Primăria com. Mereșeni

**Capitol 17-09.21 - PG** (planșa 1-3); **SA** (planșa 1-44); **OLC** (planșa 1-5); **R** (planșa 1-13); **D** (planșa 1-11); **C** (planșa 1-28).

### I. Date generale:

**Proiectantul general** "Andrieș ArhStudio" SRL. Licența nr. 056201 din 06.09.2017

**Arhitect-șef proiect**

**Andrieș M.**

Certificat nr.1657 din 22.06.2017

**Inginer-șef proiect**

**Tarasova M.**

Certificat nr. 0135 din 31.10.2018

**Beneficiar: PRIMARIA COM. MEREȘENI**

Proiectul prevede elaborarea documentatiei de proiect privind **RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA OBIECTIVULUI CU STATUT ISTORIC – MOARA CU ABURI, PE TERENUL CU N.C. 4343108220 SITUAT ÎN RAIONUL HÎNCEȘTI, COM. MEREȘENI, S.MEREȘENI**

### Indicii prezentați:

Aria terenului	2260 m <sup>2</sup>
Aria construită	410 m <sup>2</sup>
Aria totala	730m <sup>2</sup>
Volumul construit	31850 m <sup>3</sup>

### Elemente constructive:

- Schema constructiva a constructiei: Cadre cu zidarie portanta din cărămidă.
- Fundatiile - continue din piatră sparta.
- Planseu intermediar – scândură pe grinzi din lemn
- Planseu de pod - cărămidă pe grinzi metalice.
- Peretii suprastructura - Cărămidă.
- Acoperisul - Sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla de argila.
- Condițiile climaterice ale amplasamentului conform 2.01.01-82:

- a) zona climaterica - III ;
- b) zona de umiditate - 3 (uscata);
- Seismicitatea terenului de constructie - 8 grade.
- Seismicitatea de calcul a constructiei - 8 grade.
- Clasa de importanta a constructiei - I.
- Clasa de pericol la incendiu -I
- Sarcina normata de la vint - 300N/m2.
- Sarcina normata de la zapada - 500N/m<sup>2</sup>.
- Capacitatea portanta a solului R=20T/m2

**II. Obiecții și propuneri:** Obiecții nu sunt

**III. Soluții de proiect definitive**

**IV. Concluzii (A,B,C,D,E,F):**

Proiectul este verificat, ștampilat și recomandat pentru elaborarea lucrărilor de execuție.

Verificatori proiecte:

